

PLS-ApplicAD - Exemples.dwg - jeudi 30 mai 2019 10:29:51

Carnet de câbles

Repère Câble	Tenant	Repère Disjoncteur	Section câble	Type câble	Description	Longueur	Puissance	Commentaire
F.003	TGBT	2Q1	5G1.5		Eclairages # Circulations #	19m	300W	MONO
F.001	TGBT	3Q1	3G2.5		PC # Bureaux #	57m	600W	MONO
F.002	TGBT	3Q2	3G2.5		PC # Salle de repos #	31m	200W	MONO
F.005	TGBT	2Q2	5G1.5		Eclairages # Sanitaires # Salle de repos	36m	275W	MONO
F.004	TGBT	2Q3	5G1.5		Eclairages # Vestiaires #	32m	300W	MONO
F.006	TGBT	1Q1	5G2.5		Alimentation # CVC #	18m	3kW	TETRA
F.007	TGBT	3Q4	3G2.5		Alimentation # Porte #	11m	2000W	MONO
F.000	TGBT	3Q3	3G2.5		Baie # Informatique #	21m	2000W	MONO
	RG				RG-A-7 # #		1	
	RG				RG-A-6 # #		1	
	RG				RG-A-5 # #		1	
	RG				RG-A-4 # #		1	
	RG				RG-A-3 # #		1	
	RG				RG-A-2 # #		1	
	RG				RG-A-1 # #		1	